Danpo
Wyłączny przedstawiciel Frese A/S w Polsce

Frese
Energy-saving valves

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

nr 24/2016

1. Producent wyrobu:
   Producent: **Frese A/S, Sorovej 8, DK-4200 Slagelse ,Dania**
   Importer: **Danpo Radosław Brodzicz, Ul. Serbska 4, 61-696 Poznań**

2. Nazwa wyrobu:
   Termostatyczne ograniczniki cyrkulacji TemCon+, CirCon+ DN15, DN20

3. Klasyfikacja wyrobu:
   PKWiU 29.13.12-53.00

4. Przeznaczenie i zakres zastosowania wyrobu:
   Termiczna regulacja instalacji ciepłej wody użytkowej

5. Specyfikacja techniczna.
   Dokument odniesienia:

   Polska norma PN-82/M-42050 „Automatyka przemysłowa. Regulatory o bezpośrednim działaniu ciągłym. Wymagania i badania."
   Polska norma PN-83/M-74201 „Armatura przemysłowa. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania."
   Polska norma PN-92/M-75014 „Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogólne."
   Polska norma PN-74/M-75224 „Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory przelotowe."
   Atest higieniczny HK/W/0278/02/2013

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:
   Termostatyczne ograniczniki cyrkulacji TemCon+, CirCon+

   Maksymalne ciśnienie robocze: PN10
   Zakres nastaw: od 37 °C do 65 °C
   Maksymalne ciśnienie różnicowe: 100 kPa
   Średnice: DN15, DN20

7. Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

mgr Radosław Brodzicz
Właściciel

Poznań, 03.10.2016
.....
(miejsce i data wydania)

.....
(Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Danpo Radosław Brodzicz
ul. Serbska 4, 61-696 Poznań

Rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK S.A. 23 O/Poznań
SWIFT: WBKPPLPP
PLN: 33 1090 1476 0000 0001 1774 0141
EUR: 76 1090 1476 0000 0001 1774 0240

tel.: +48 61 835 67 16
tel./fax: +48 61 835 67 17
www.danpo.pl
danpo@danpo.pl
NIP: PL7671315007